

TUOTETIETOESITE

SikaSeal®-636 Fire Brick

Palokatkoitiili läpivientiehin

TUOTEKUVAUS

Tuote on muotoon valettua palossa paisuvaa palovaahtoa.

KÄYTTÖ

- Yhdistelmäläpivientieihin jäykille seinille, jäykille lattioille ja joustaville seinille
- Yhdistelmäläpivientieihin, joissa on kaapeleita, kaapelikouruja, putkia, metalliputkia ja palamiskelpoisia putkia (halkaisija < 50 mm)
- Voidaan käyttää yhdessä SikaSeal-635 palovaahdon kanssa

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Esikövetettu polyuretaanivaahto
Pakkaus	18 kappaletta laatikossa
Väri	Puna-ruskea
Käyttöikä	6 vuotta valmistuksesta
Varastointiolosuhteet	Tuote tulee säilyttää alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C - +30 °C lämpötiloissa. Katso aina pakkaus..
Tiheys	$\rho = 240 - 300 \text{ kg/m}^3$

OMINAISUUDET / EDUT

- Helppo ja nopea palokatkoasennus yhdistelmäläpivientieihin
- Asennus yhdeltä puolelta

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- ETA 21-0719, SikaSeal-698 Fire System
- ETA 21-0718, SikaSeal-699 Fire System

TEKNINEN TIETO

Palonkesto	Katso kohta "Hyväksynät/sertifikaatit" tai ota yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan saadaksesi tarkempia tietoja.		
Lämmönjohtavuus	$\lambda = 0,103 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	(EN 12667)	
Ääneneristävyyys	Testattu ilman läpivientejä (EN ISO 717-1)		
	Testipalan mitat:	$D_{n,e,w}(C;Ctr)$	$R_w(C;Ctr)$
	350 x 350 x 144 [mm]	64 (-1; -6) dB	45 (-1; -6) dB
	360 x 360 x 200 [mm]	68 (-4; -11) dB	49 (-4; -11) dB

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tämä tuote on asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖ

Lisätietoja saatavissa "Sika Application Manual" tai otamalla yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite
SikaSeal®-636 Fire Brick
Lokakuu 2024, Versio 03.01
020517100100000014

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.